

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
	1	山东鲁信银座影城有限公司商河分公司	孙月文、崔峰	2013.10.08	全部	1、员工四个能力掌握不熟练； 2、占用安全出口	责令改正通知书（[2013]第00809号）	未处罚
	2	商河县帝王食府	孙月文、崔峰	2013.10.08	全部	1、楼道内堆放杂物； 2、员工安全培训记录不全	责令改正通知书（[2013]第00810号）	未处罚
	3	商河县维亮招待所	张志扬、邢圆圆	2013.10.08	全部	1、无禁止卧床吸烟标示； 2、员工四个能力掌握不熟练	责令改正通知书（[2013]第00811号）	未处罚
	4	商河县汇鑫娱乐城	张志扬、邢圆圆	2013.10.08	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉； 2、部分疏散指示标志损坏	责令改正通知书（[2013]第00812号）	未处罚
	5	商河县百大购物商场	包军、崔峰	2013.10.08	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉； 2、二楼疏散指示设置不符合要求	责令改正通知书（[2013]第00813号）	未处罚
	6	商河县维也纳时尚歌城	包军、崔峰	2013.10.08	全部	1、部分灭火器压力不足； 2、缺少疏散指示标志	责令改正通知书（[2013]第00814号）	未处罚
	7	商河县温泉灵韵商务酒店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.08	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉； 2、锁闭安全出口	责令改正通知书（[2013]第00815号）	未处罚

8	商河县鑫盛农副产品有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.08	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00816号)	未处罚
9	中国人寿保险股份有限公司商河分公司	孙月文、崔峰	2013.10.09	全部	1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟悉	责令改正通知书([2013]第00817号)	未处罚
10	商河县富华农副产品有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.09	全部	1、锁闭安全出口；2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书([2013]第00818号)	未处罚
11	商河县顺风加油站	张志扬、邢圆圆	2013.10.09	全部	1、站内未按要求配置灭火毯；2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书([2013]第00819号)	未处罚
12	商河县三和有限责任公司-加油站	张志扬、邢圆圆	2013.10.09	全部	1、站内未按要求配置灭火器；2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书([2013]第00820号)	未处罚
13	商河县我爱我家家具城	包军、崔峰	2013.10.09	全部	1、锁闭安全出口；2、二楼疏散指示设置不符合要求	责令改正通知书([2013]第00821号)	未处罚
14	商河县金钢木家具城	包军、崔峰	2013.10.09	全部	1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉	责令改正通知书([2013]第00822号)	未处罚
15	济南钱隆汽车贸易有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.09	全部	1、消防制度不健全；2、未按规定配置灭火器	责令改正通知书([2013]第00823号)	未处罚

16	新华衬衫厂	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.09	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第00824号)	未处罚
17	商河县前铺街新元加油站	孙月文、崔峰	2013.10.10	全部	1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、占用消防车通	责令改正通知书([2013]第00825号)	未处罚
18	龙桑寺镇加油站	孙月文、崔峰	2013.10.10	全部	1、缺少安全出口标示；2、部分灭火器过期失效；3、灭火器的数量配置不符	责令改正通知书([2013]第00826号)	未处罚
19	济南明顺纺织品有限公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.10	全部	1、使用不合格应急灯；2、部分灭火器过期失效；3、疏散指示标示配置不符	责令改正通知书([2013]第00827号)	未处罚
20	商河县织布厂	张志扬、邢圆圆	2013.10.10	全部	1、锁闭安全出口；2、部分灭火器过期失效；3、安全出口标示张贴不符合要求；4、占用消	责令改正通知书([2013]第00828号)	未处罚

21	济南宇飞食品有限公司	包军、崔峰	2013.10.10	全部	1、二楼楼道堆放杂物；2、疏散指示设置不符合要求；3、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第00829号)	未处罚
22	济南安池饲料有限公司	包军、崔峰	2013.10.10	全部	1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭安全出口；4、应急灯的配置不	责令改正通知书([2013]第00830号)	未处罚
23	济南商河县众福家具厂	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.10	全部	1、员工消防安全培训记录不全；2、使用不合格灭火器；3、部分疏散指示	责令改正通知书([2013]第00831号)	未处罚
24	商河县掌上明珠家具店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.10	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、锁闭安全出口；3、部分应	责令改正通知书([2013]第00832号)	未处罚
25	济南泛洋纺织有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.11	全部	1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、消防安全标示张	责令改正通知书([2013]第00838号)	未处罚

26	济南荣海达商贸有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.11	全部	1、三楼通道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不	责令改正通知书([2013]第00840号)	未处罚
27	商河县洛克网吧	张志扬、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、锁闭安全出口；2、擅自挪用消防器材；3、疏散指示标示配置不符合要求；4、使用不	责令改正通知书([2013]第00842号)	未处罚
28	商河县掌上明珠家具城	张志扬、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、员工消防安全培训记录不全；2、部分灭火器过期失效；3、使用不合格	责令改正通知书([2013]第00844号)	未处罚
29	商河县三联家电有限公司	包军、崔峰	2013.10.11	全部	1、二楼楼道堆放杂物；2、应急灯设置不符合要求；3、部分灭火器过期失效；4、员工四个能力掌握不熟	责令改正通知书([2013]第00846号)	未处罚
30	商河县金苹果幼儿园	包军、崔峰	2013.10.11	全部	1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭	责令改正通知书([2013]第00847号)	未处罚

31	商河县薛泉大酒店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、员工消防安全培训记录不全；2、无禁止吸烟标示；3、部分疏散指示标示损坏；4、使用不合格灭火	责令改正通知书([2013]第00845号)	未处罚
32	商河县文豪宾馆	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、锁闭安全出口；3、部分灭火器过期失效；4、使用不合格	责令改正通知书([2013]第00843号)	未处罚
33	济南荣居福海鲜商务大酒店有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、占用疏散通道；3、使用不	责令改正通知书([2013]第00841号)	未处罚
34	商河县温泉农庄	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.11	全部	1、使用不合格灭火器；2、部分应急灯损坏；3、员工四个能	责令改正通知书([2013]第00815号)	未处罚
35	商河县鑫海农副产品有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.12	全部	1、缺少应急灯；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、楼道内	责令改正通知书([2013]第00848号)	未处罚

36	商河县蓝月亮练歌房	包军、崔峰	2013.10.12	全部	1、三楼通道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效；3、锁闭	责令改正通知书([2013]第00849号)	未处罚
37	商河县皇朝国际	包军、崔峰	2013.10.12	全部	1、锁闭安全出口；2、擅自挪用消防器材；3、疏散指示标示配置不符合要求；4、员工四个能力掌握不熟	责令改正通知书([2013]第00850号)	未处罚
38	龙腾实业有限公司-商河县公路大酒店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.12	全部	1、部分灭火器过期失效；2、应急灯的配置不符合要求；3、	责令改正通知书([2013]第00851号)	未处罚
39	金国瑞大酒店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.12	全部	1、占用消防车通道；2、楼道内堆放杂物；3、厨房内灭火器的配置不符合要求；4、电源线的敷设不符合要	责令改正通知书([2013]第00852号)	未处罚
40	商河县宏远液化气站	孙月文、崔峰	2013.10.14	全部	1、员工四个能力掌握不熟练；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指	责令改正通知书([2013]第00853号)	未处罚

41	商河县赵奎元亿瓶液化气站	孙月文、崔峰	2013.10.14	全部	1、楼道内堆放杂物；2、员工安全培训记录不全；3、部分灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00854号)	未处罚
42	山东欣宏药业有限公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.14	全部	1、占用疏散通道；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分应急器材过期	责令改正通知书([2013]第00855号)	未处罚
43	商河县永盛家具超市	张志扬、邢圆圆	2013.10.14	全部	1、灭火器的数量配置不符合要求；2、缺少疏散指示标志；3、锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第00856号)	未处罚
44	商河县孙集乡牛堡加油站	包军、崔峰	2013.10.14	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、二楼疏散指示设置不符合要求	责令改正通知书([2013]第00857号)	未处罚
45	商河县茂盛加油站	包军、崔峰	2013.10.14	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、站内未按要求配置灭火器	责令改正通知书([2013]第00858号)	未处罚
46	山东金泰隆焊业有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.14	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、二楼楼道内堆放杂物；3、部分灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00859号)	未处罚



47	山东康普赛恩 生物科技有限公司	赵衍宁、 邢圆圆	2013.10.1 4	全部	1、灭火器的配置不符合要求； 2、占用疏散通道；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌	责令改正通知书（[2013]第00860号）	未处罚
48	商河县阳之光 KTV	孙月文、 崔峰	2013.10.1 5	全部	1、部分灭火器过期失效；2、部分应急灯损坏；3、疏散通道内堆放杂物；4、占用消防车通道；5、电源线的敷设不符合	责令改正通知书（[2013]第00861号）	未处罚
49	中石化山东济 南石油分公司 商河第4站	孙月文、 崔峰	2013.10.1 5	全部	1、站内未按要求配置灭火毯； 2、灭火器配置数量不足；3、 员工四个能力掌	责令改正通知书（[2013]第00862号）	未处罚
50	靓姿妆业	张志扬、 邢圆圆	2013.10.1 5	全部	1、未按要求配置应急灯；2、 灭火器过期失效；3、消防标识张贴不符合要	责令改正通知书（[2013]第00863号）	未处罚
51	尚层衣舍	张志扬、 邢圆圆	2013.10.1 5	全部	1、消防标示张贴不符合要求； 2、部分应急灯损坏	责令改正通知书（[2013]第00864号）	未处罚

52	商河县信息港网吧	包军、崔峰	2013.10.15	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、占用消防通道；3、缺少安全出口标示；4、灭火器配置	责令改正通知书([2013]第00865号)	未处罚
53	商河县巴黎春天摄影店	包军、崔峰	2013.10.15	全部	1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标志；3、锁闭安全出口；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的障	责令改正通知书([2013]第00866号)	未处罚
54	商河县快乐伊派网吧	包军、崔峰	2013.10.15	全部	1、锁闭安全出口；2、楼道内堆放杂物；3、使用可燃易燃物品做装饰；4、电源线的敷设不	责令改正通知书([2013]第00867号)	未处罚
55	商河县上善坊快餐店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.15	全部	1、厨房内油烟严重；2、厨房内未按要求配置灭火器；3、电源线的敷设不符合要求；4、楼	责令改正通知书([2013]第00868号)	未处罚
56	商河县鑫光洗浴中心	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.15	全部	1、未按要求配置应急灯；2、楼道内堆放杂物；3、锁闭安	责令改正通知书([2013]第00869号)	未处罚

57	商河县食乐园快餐部	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.15	全部	1、厨房内未按要求配置灭火器；2、电源线的敷设不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、占用消	责令改正通知书([2013]第00870号)	未处罚
58	华光鞋店	孙月文、崔峰	2013.10.16	全部	1、未按要求配置灭火器；2、应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用疏散通	责令改正通知书([2013]第00871号)	未处罚
59	商河县宾客来旅馆	孙月文、崔峰	2013.10.16	全部	1、部分疏散指示标识损坏；2、无员工消防安全培训3、未按要求配置应急灯；4、电源线的敷设不符合要	责令改正通知书([2013]第00872号)	未处罚
60	匹克体育店	张志扬、邢圆圆	2013.10.16	全部	1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工未经培	责令改正通知书([2013]第00873号)	未处罚

61	商河县文豪假日酒店	张志扬、邢圆圆	2013.10.16	全部	1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、电源线的敷设不符合	责令改正通知书([2013]第00887号)	未处罚
62	商河县金苹果幼儿园	包军、崔峰	2013.10.16	全部	1、挪用消防器材；2、锁闭安全出口；3、部分疏散指示标志损坏；4、使用不合格的消防产	责令改正通知书([2013]第00875号)	未处罚
63	商河县湖上人家餐厅	包军、崔峰	2013.10.16	全部	1、锁闭安全出口；2、灭火器的配置熟练不足；3、挪用消防器材；4、使用不合格的应急	责令改正通知书([2013]第00876号)	未处罚
64	山东银座佳驿酒店有限公司商河明辉路店	包军、崔峰	2013.10.16	全部	1、室内消火栓零件丢失；2、锁闭安全出口；3、部分疏散指示标志损坏；4	责令改正通知书([2013]第00877号)	未处罚

65	商河县三联家电有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.16	全部	1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、无防火检查记录；4、锁闭安全出	责令改正通知书([2013]第00878号)	未处罚
66	商河县交通招待所	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.16	全部	1、缺少安全出口标志；2、部分应急灯损坏；3、占用消防车通道；4、楼道	责令改正通知书([2013]第00879号)	未处罚
67	商河县兴隆幸福湖商务宾馆	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.16	全部	1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、电源线的敷设不符合	责令改正通知书([2013]第00880号)	未处罚
68	丽彩数码照相馆	孙月文、崔峰	2013.10.17	全部	1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标志；3、锁闭安全出口；4、员工四个能力掌握	责令改正通知书([2013]第00881号)	未处罚

69	中石化山东济南石油分公司商河第6站	张志扬、邢圆圆	2013.10.17	全部	1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、站内未按要求	责令改正通知书([2013]第00882号)	未处罚
70	中石化山东济南石油分公司商河第9站	包军、崔峰	2013.10.17	全部	1、灭火器配置数量不足；2、未按要求配置灭火毯；3、占用	责令改正通知书([2013]第00883号)	未处罚
71	中石化山东济南石油分公司商河第5站	包军、崔峰	2013.10.17	全部	1、未按要求配置灭火毯；2、灭火器的配置熟练不足；3、占用消防车通道；4、电源线的敷	责令改正通知书([2013]第00884号)	未处罚
72	中石化山东济南石油分公司商河第55站	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.17	全部	1、部分灭火器过期失效；2、油罐区灭火器配置数量不符合要	责令改正通知书([2013]第00885号)	未处罚
73	山东中元绿色生物工程有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.17	全部	1、部分疏散指示标识损坏；2、无员工消防安全培训3、未按要求配置应急	责令改正通知书([2013]第00886号)	未处罚

74	山东京博能源控股有限公司第60站	包军、崔峰	2013.10.18	全部	1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、站内未按要求	责令改正通知书([2013]第00889号)	未处罚
75	保真超市	包军、崔峰	2013.10.18	全部	1、未按要求配置灭火器；2、应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用疏散通	责令改正通知书([2013]第00890号)	未处罚
76	商河县大酒店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.18	全部	1、缺少安全出口标志；2、占用消防车通道；3、楼道内堆放杂物；4、厨房内电源线的敷设	责令改正通知书([2013]第00891号)	未处罚
77	沈奇超市	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.18	全部	1、应急灯损坏；2、消防标识张贴不符合要求；3、灭火器	责令改正通知书([2013]第00892号)	未处罚
78	济南泰禾化工有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.21	全部	1、员工四个能力掌握不熟练；2、防火检查记录不全；3、电源线的敷设不符合要求；4、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第00893号)	未处罚

××  
市消防支队

商河大队

79	山东博特瑞机械有限公司	孙月文、崔峰	2013.10.21	全部	1、缺少疏散指示标志；2、员工未经消防培训；3、使用不合格的灭火器；4、占用消防车	责令改正通知书([2013]第00894号)	未处罚
80	山东科源制药有限公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.21	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、部分室内消火栓器件缺失；3、锁闭安全出口；4、使用不合格的消防产	责令改正通知书([2013]第00897号)	未处罚
81	齐鲁宏业纺织有限公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.21	全部	1、室内消火栓被遮挡；2、缺少安全出口标志；3、无防火检查记录；4、电源线的敷设不	责令改正通知书([2013]第00898号)	未处罚
82	济南力诺玻璃制品有限公司	包军、崔峰	2013.10.21	全部	1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟练；3、使用不合格应急	责令改正通知书([2013]第00898号)	未处罚
83	商河县湖上人家	包军、崔峰	2013.10.21	全部	1、缺少安全出口标志；2、室内消火栓被遮挡；3、员工四个能力掌握不熟	责令改正通知书([2013]第00899号)	未处罚



84	商河县红太阳清真大锅全羊城	包军、崔峰	2013.10.21	全部	1、厨房内油烟严重；2、厨房内未按要求配置灭火毯；3、使用不合格的应急灯；4、疏散通道内堆放杂物；5、部分灭火器过期失效；6、	责令改正通知书([2013]第00900号)	未处罚
85	商河县新春大药店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.21	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、灭火器过期失效	责令改正通知书([2013]第00901号)	未处罚
86	舒婷理发	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.21	全部	1、灭火器配置数量不符合要求；2、消防安全标示张贴不符合要求	责令改正通知书([2013]第00902号)	未处罚
87	商河飘柔理发店	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.21	全部	1、灭火器配置数量不符合要求；2、占用消防通道	责令改正通知书([2013]第00903号)	未处罚
88	商河信息港网吧	孙月文、崔峰	2013.10.22	全部	1、存在吸烟现象；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、占用消	责令改正通知书([2013]第00904号)	未处罚

89	朝辉旅馆洗浴	孙月文、崔峰	2013.10.22	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、圈占室内消防栓；3、员工四个能力掌握不熟练；4、部分灭火器过期失效；5、使用不合格的应急灯；6、电源线的敷	责令改正通知书([2013]第00905号)	未处罚
90	中国移动通信集团山东有限公司商河分公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、部分灭火器过期失效；2、消防制度不健全	责令改正通知书([2013]第00906号)	未处罚
91	新港招待所	张志扬、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、未安全要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分应急疏散	责令改正通知书([2013]第00907号)	未处罚
92	名剪理发店	包军、崔峰	2013.10.22	全部	1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置应急灯；3、	责令改正通知书([2013]第00908号)	未处罚
93	玉香诊所	包军、崔峰	2013.10.22	全部	1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、未按要求配置应	责令改正通知书([2013]第00909号)	未处罚

94	银河旅馆	包军、崔峰	2013.10.22	全部	1、部分应急灯损坏；2、南侧安全出口锁闭；3、缺少安全出口标志；4、员	责令改正通知书([2013]第00910号)	未处罚
95	峰华理发	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置应急灯；3、使用不合格灭火	责令改正通知书([2013]第00911号)	未处罚
96	老地方火锅	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、未按要求配置灭火器；3、灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第00912号)	未处罚
97	佳缘美容美发	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、锁闭安全出口；2、部分应急灯损坏	责令改正通知书([2013]第00913号)	未处罚
98	金光洗浴	孙月文、崔峰	2013.10.22	全部	1、消防标识张贴不符合要求；2、消防应急灯为不合格产品；3、堵塞疏散通道；4、占用消	责令改正通知书([2013]第00914号)	未处罚

99	自来水招待所	孙月文、 崔峰	2013.10.2 2	全部	1、部分灭火器 过期失效；2、 电源线的敷设不 符合要求；3、 占用消防车通 道；4、锁闭安	责令改正通知 书（[2013]第 00915号）	未处罚
100	快乐E派网吧	张志扬、 邢圆圆	2013.10.2 2	全部	1、楼道内堆放 杂物；2、窗户 上设置影响人员 疏散逃生的铁栅 栏；3、部分疏 散指示标志损 坏；4、使用不	责令改正通知 书（[2013]第 00916号）	未处罚
101	鑫升旅馆	张志扬、 邢圆圆	2013.10.2 2	全部	1、无禁止卧床 吸烟标志；2、 灭火器的配置不 符合要求；3、 部分疏散指示标 志损坏；4、电 源线的敷设不符 合要求；5、占 用消防车通道。	责令改正通知 书（[2013]第 00919号）	未处罚
102	济南恒盛纺织 用品有限公司	包军、崔 峰	2013.10.2 2	全部	1、室内消火栓 部分零件丢失； 2、员工四个能 力掌握不熟悉； 3、部分应急灯	责令改正通知 书（[2013]第 00921号）	未处罚

103	欣苑家具城	包军、崔峰	2013.10.22	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、占用疏散通道；3、使用不合格灭火器	责令改正通知书([2013]第00922号)	未处罚
104	济南荣海达商贸有限公司	包军、崔峰	2013.10.22	全部	1、锁闭安全出口；2、电源线的敷设不符合要求；3、应急灯的配置不符合要	责令改正通知书([2013]第00923号)	未处罚
105	秀丝发艺	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、部分疏散指示标示损坏；2、未按要求配置灭火器；3、员工四个能力掌握	责令改正通知书([2013]第00917号)	未处罚
106	樱花国粹养生堂	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、灭火器数量配置不符合要求；2、员工四个能力掌握不熟悉	责令改正通知书([2013]第00920号)	未处罚
107	老韩香油坊	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.22	全部	1、员工四个能力掌握不熟悉；2、未按要求配置应急灯；3、部分灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00918号)	未处罚
108	济南国美电器有限公司家家福店	孙月文、崔峰	2013.10.24	全部	1、部分疏散指示标志损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分防火门损	责令改正通知书([2013]第00924号)	未处罚

109	南洋公寓	孙月文、崔峰	2013.10.24	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、部分应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不	责令改正通知书([2013]第00925号)	未处罚
110	济南科邦化工有限公司	张志扬、邢圆圆	2013.10.24	全部	1、员工四个能力掌握不熟练；2、锁闭安全出口、3、占用消	责令改正通知书([2013]第00926号)	未处罚
111	龙龙招待所	张志扬、邢圆圆	2013.10.24	全部	1、灭火器的配置不符合要求；2、窗户上设置铁栅栏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、部分灭火器过期失效；5、使用不合格的应急灯；6、由源线的敷	责令改正通知书([2013]第00927号)	未处罚
112	站前旅馆	包军、崔峰	2013.10.24	全部	1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、使用不合格的应急灯；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅	责令改正通知书([2013]第00928号)	未处罚

113	东风旅馆	包军、崔峰	2013.10.24	全部	1、电源线的敷设不符合要求；2、疏散通道内堆放杂物；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；4、无消防安全管理制度；5擅自停用	责令改正通知书([2013]第00929号)	未处罚
114	祥和旅馆	包军、崔峰	2013.10.24	全部	1、锁闭安全出口；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分疏散指示标示损	责令改正通知书([2013]第00930号)	未处罚
115	和祥旅馆洗浴	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.24	全部	1、锁闭安全出口；2、疏散通道内堆放杂物；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；4、无消防安全管理制度；5擅自	责令改正通知书([2013]第00931号)	未处罚
116	玉镜旅馆	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.24	全部	1、无防火检查记录；2、未按要求配置应急灯；3、锁闭安	责令改正通知书([2013]第00932号)	未处罚

117	山东壳克化工 有限责任公司	赵衍宁、 邢圆圆	2013.10.2 4	全部	1、部分灭火器 过期失效；2、 防火检查记录不 全；3、电源线的 敷设不符合要 求；4、占用消	责令改正通知 书（〔2013〕第 00933号）	未处罚
118	商河县玉皇庙 中心小学	孙月文、 崔峰	2013.10.2 5	全部	1、锁闭安全出 口；2、未按要 求配置应急灯； 3、使用不合格 灭火器；4、部 分疏散指示标示	责令改正通知 书（〔2013〕第 00934号）	未处罚
119	伟星管业门市 部	张志扬、 邢圆圆	2013.10.2 5	全部	1、员工四个能 力掌握不熟悉； 2、未按要求配 置灭火器；3、 部分应急灯损	责令改正通知 书（〔2013〕第 00935号）	未处罚
120	创鑫电器经营 部	包军、崔 峰	2013.10.2 5	全部	1、员工四个能 力掌握不熟悉； 2、部分灭火器 损坏；3、使用 不合格的应急 灯；4、灭火器 配置数量不符合	责令改正通知 书（〔2013〕第 00936号）	未处罚



121	商河县家乐旅馆	包军、崔峰	2013.10.25	全部	1、部分应急灯损坏；2、使用不合格灭火器；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、窗户上设置影响人员逃生的障碍物；5、锁	责令改正通知书([2013]第00937号)	未处罚
122	商河县仙居肌醇厂	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.25	全部	1、使用不合格灭火器；2、擅自停用消防器材；3、部分灭火器过期失效；4、员工四个能力掌握不熟悉；5、楼道内堆放	责令改正通知书([2013]第00938号)	未处罚
123	商河县怡然亭餐饮有限公司	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.25	全部	1、厨房内电源线的敷设不符合要求；2、厨房内未按要求配置灭火器；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、锁闭安全出口；5、部分灭火器过	责令改正通知书([2013]第00939号)	未处罚
124	星座酒楼(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013.9.30	复查	合格	监督检查记录[2013]第01032号	未处罚
125	商河县交通招待所(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013.9.30	复查	合格	监督检查记录[2013]第01033号	未处罚

126	皇冠酒店(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 08	复查	合格	[2013]第01040号	未处罚
127	济南商河县众福家具厂(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 14	复查	合格	[2013]第01087号	未处罚
128	济南明顺纺织品有限公司(复查)	张志扬、邢圆圆	2013. 10. 14	复查	合格	[2013]第01082号	未处罚
129	商河县薛泉大酒店(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 13	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01100号	济商公(消)决字[2013]第0041号 济商公(消)决字[2013]
130	商河县掌上明珠家具店(复查)	张志扬、邢圆圆	2013. 10. 17	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01124号	济商公(消)决字[2013]第0056号 济商公(消)决字[2013]第
131	商河县文豪假日酒店(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 17	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01121号	济商公(消)决字[2013]第0046号 济商公(消)决字[2013]第
132	商河县洛克网吧(复查)	张志扬、邢圆圆	2013. 10. 17	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01125号	济商公(消)决字[2013]第0052号 济商公(消)决字[2013]第

133	济南荣居福海鲜商务大酒店有限公司(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 1 7	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01122号	济商公(消)决字[2013]第0042号 济商公(消)决字[2013]第
134	商河县生态温泉农庄(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 1 7	复查	不合格	监督检查记录 [2013]第01123号	济商公(消)决字[2013]第0054号 济商公(消)决字[2013]第
135	商河县德友商务宾馆(复查)	邢圆圆、崔峰	2013. 10. 1 8	复查	不合格	[2013]第01103号	济商公(消)决字[2013]第0047号 济商公(消)决字[2013]
136	商河县嘉年华大上海美食园(复查)	邢圆圆、崔峰	2013. 10. 1 6	复查	不合格	[2013]第01102号	济商公(消)决字[2013]第0050号 济商公(消)决字[2013]第
137	商河县如家招待所(复查)	邢圆圆、崔峰	2013. 10. 1 6	复查	不合格	[2013]第01101号	济商公(消)决字[2013]第0058号 济商公(消)决字[2013]第

138	商河县福征旅馆(复查)	邢圆圆、崔峰	2013. 10. 1 7	复查	不合格	[2013]第01079号	济商公(消)决字[2013]第0044号 济商公(消)决字[2013]第
139	商河县方舟网吧(复查)	崔峰、邢圆圆	2013. 10. 1 8	复查	不合格	[2013]第01129号	处罚决定 济商公(消)决字[2013]第0037号 济商公(消)决字[2013]第0038号
140	商河县食乐园快餐部(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01161号	未处罚
141	商河县上善坊快餐店(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01160号	未处罚
142	商河县快乐伊派网吧(复查)	包军、崔峰	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01153号	未处罚
143	商河县乐之源游乐有限公司(复查)	孙月文、崔峰	2013. 10. 2 1	复查	合格	[2013]第01135号	未处罚
144	商河县文豪假日酒店(复查)	崔峰、赵衍宁	2013. 10. 1 8	复查	不合格	[2013]第01127号	济商公(消)决字[2013]第0035号 济商公(消)决字[2013]第
145	商河县兴隆幸福湖商务宾馆(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01162号	未处罚

146	商河县金苹果 幼儿园(复查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01154 号	未处罚
147	商河县湖上人 家餐厅(复查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01156 号	未处罚
148	商河县文豪假 日酒店(复查)	张志扬、 邢圆圆	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01151 号	未处罚
149	商河县宾客来 旅馆(复查)	孙月文、 崔峰	2013. 10. 2 1	复查	合格	[2013]第01134 号	未处罚
150	中石化山东济 南石油分公司 商河5站(复查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 2	复查	合格	[2013]第01155 号	未处罚
151	商河县红太阳 清真大锅全羊 城(复查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 4	复查	合格	[2013]第01185 号	未处罚
152	济南力诺玻璃 制品有限公司 (商河)(复 查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 4	复查	合格	[2013]第01184 号	未处罚
153	山东科源制药 有限公司(复 查)	张志扬、 邢圆圆	2013. 10. 2 4	复查	合格	[2013]第01181 号	未处罚
154	齐鲁宏业棉纺 织(集团)有限 公司(复查)	张志扬、 邢圆圆	2013. 10. 2 4	复查	合格	[2013]第01180 号	未处罚
155	峰华理发(复 查)	赵衍宁、 邢圆圆	2013. 10. 2 5	复查	合格	[2013]第01196 号	未处罚
156	朝辉旅馆洗浴 (复查)	孙月文、 崔峰	2013. 10. 2 5	复查	合格	[2013]第01192 号	未处罚
157	山东壳克化工 有限责任公司 (复查)	赵衍宁、 邢圆圆	2013. 10. 2 5	复查	合格	[2013]第01197 号	未处罚
158	东风旅馆(商 河)(复查)	包军、崔 峰	2013. 10. 2 5	复查	合格	[2013]第01194 号	未处罚

159	站前旅馆(复查)	包军、崔峰	2013.10.25	复查	合格	[2013]第01195号	未处罚
160	商河县龙龙招待所(复查)	张志扬、邢圆圆	2013.10.25	复查	合格	[2013]第01193号	未处罚
161	自来水招待所(复查)	孙月文、崔峰	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01205号	未处罚
162	欣苑家具城(复查)	包军、崔峰	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01211号	未处罚
163	鑫升旅馆(复查)	张志扬、邢圆圆	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01206号	未处罚
164	商河县快乐伊派网吧(复查)	张志扬、邢圆圆	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01207号	未处罚
165	自来水招待所(复查)	孙月文、崔峰	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01205号	未处罚
166	金光洗浴(复查)	孙月文、崔峰	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01204号	未处罚
167	商河县怡然亭餐饮有限公司(复查)	赵衍宁、邢圆圆	2013.10.28	复查	合格	[2013]第01213号	未处罚

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。















































--